

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности Малоярославецкого района

249094, г. Малоярославец, ул. Лузина, д.27а, тел.: 8 (48431) 3-08-90, E-mail: ond-40-16@vandex.ru

Предписание N 3/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования «Малоярославецкая
художественная школа имени А.Е. Куликова»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора Малоярославецкого района по пожарному надзору Малькова Д.В. от 13.01.2021 года №3, ст.6 Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «25» января 2021 г. по «03» февраля 2021 г., проведена плановая выездная проверка заместителем начальника ОНД и ПР Малоярославецкого района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калужской области майором внутренней службы Недорезовым Е.П., начальником сектора ФГБУ СЭУ ИПЛ по Калужской области капитаном внутренней службы Жигачёвым В.С. в отношении Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Малоярославецкая художественная школа имени А.Е. Куликова», по адресу (ам): 249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.1

совместно с Директором Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Малоярославецкая художественная школа имени А.Е. Куликова» Кондаковой Г.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности автоматической пожарной сигнализации (автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ находится в неисправном состоянии)	(п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (далее ППР в РФ)	30.09.2021	
2.	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	(п.54 ППР в РФ)	30.09.2021	

3.	не обеспечено питание автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме (аккумуляторная батарея держат питание в течении 1 минуты)	(ст.4, 6 ФЗ-123; п.15.3 СП 5.13130.2013)	30.09.2021	
4.	не обеспечено дублирование сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	30.09.2021	
5.	не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке, действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	(п.56 ППР в РФ)	30.09.2021	
6.	не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении каждого объекта в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима	(п.2, п.392, п.393, п.394 ППР в РФ)	30.09.2021	
7.	не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (основного здания)	(п.13 ППР в РФ)	30.09.2021	
8.	МКУ ДО «Малоярославецкая художественная школа имени А.Е. Куликова» не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	(ст.62, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	30.09.2021	
9.	не обеспечено очистка от снега и наледи наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания	(п.17 п.п «а» ППР в РФ)	30.09.2021	
10.	допущена отделка стен основных путей эвакуации (коридоры 1-го и 2-го этажей, лестничного марша) сгораемыми материалами (стены окрашены масляной краской)	(п.6 табл.28 и 29, ст.134 ФЗ-123)	30.09.2021	
11.	допущено изменение направления открывания двери, ведущей из лестничной клетки в коридор 1-го этажа не по направлению выхода (эвакуации)	(п.27 п.п «д» ППР в РФ)	30.09.2021	
12.	отсутствует исполнительная документация на установки и системы АУППЗ	(ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.12.2.1 СП 5.13130.2009)	30.09.2021	

13.	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям	(ч.2, ч.7, ч.8 ст.82, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 табл.2 ГОСТ 31565-2012, п.3.4, СП 3.131.30.2009)	30.09.2021	
14.	не проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок, (более 10 лет)	(ГОСТ 27.002-2015, п. 5.1.6, ГОСТ Р 54101-2010; п.1.10, п.1.11 РД 009-02-96; п.4.5.18 НПБ 58-97, п.9.2.5 НПБ 75-98, п.17.2.3 НПБ 76-98; ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	30.09.2021	
15.	не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	(ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.81, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.14.1 СП 5.131.30.2009)	30.09.2021	
16.	отсутствует автоматическое аварийное освещение при отключении основного освещения	(ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479; п.13.14.13. СП 5.131.30.2009)	30.09.2021	
17.	не проводится техническое обслуживание системы АУППЗ	(п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479)	30.09.2021	
18.	отсутствует резервный источник питания	(п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением	30.09.2021	

		Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479)		
19.	предусмотреть на основном эвакуационном выходе турникета возможностью разблокирования его калитки автоматически по сигналам пожарной автоматики, дистанционно из помещения охраны и вручную	(с.4, ст.6 ФЗ-123; п.4.2.3 СП 1.13130-2020)	30.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




**Заместитель начальника ОНД и ПР
Малоярославецкого района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Калужской области
майор внутренней службы Недорезов Е.П.**

(должность, фамилия, инициалы)

" 03 " 02 20 21 г.

Предписание для исполнения получил: **Директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Малоярославецкая художественная школа имени А.Е. Куликова» Кондакова Г.Ю.**


(подпись) ✓


(должность, фамилия, инициалы)

" 03 " 02 20 21 г.